



O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Anexo Técnico

5. REQUERIMIENTO

UPS 550 VA

| | |
|----------------------------------|--|
| Potencia de Salida | 550 VA Mínimo 300 Watts |
| Tensión | 120 V |
| Comunicación con la PC | Por medio de USB, sin puentes ni adaptaciones. |
| Voltaje de Entrada | Hasta 120 V CA |
| Forma de Onda | Sinusoidal |
| Supresión de Picos | Mínimo 365 Joules |
| Contactos de Salida | Mínimo 8 contactos NEMA 5-15R(al menos 4 con respaldo de batería y el resto con supresión de picos) |
| Tipo de Batería | Libre de Mantenimiento y reemplazable |
| Tiempo de Carga de la Batería | 24 HRS como máximo |
| Tipo de Enchufe | NEMA 5-15 P |
| Puerto Interface | USB |
| Alarmas e Indicadores | Indicadores LED, alarma sonora, Indicador de desconexión de batería |
| Tiempo de Respaldo a Media Carga | Mínimo de 5 MINS |
| Garantía | 3 años de garantía en el equipo y mínimo 1 año en batería |
| Certificación | NOM y UL en datasheet |

CLAVE SSJ.- 200-002-0029-00

PARTIDA. - 51501

6. GARANTIAS

- **Garantía de 3 años como mínimo el equipo y mínimo 1 año en batería.**



O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Anexo Técnico

7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES

- 1.- Mencionar marca, modelo, especificaciones y garantía en su cotización, todos los componentes deberán ser homogéneos y venir integrados de fábrica.
- 2.- Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el fabricante del dispositivo que se oferte como superior media carta.
- 3.- Deberá presentar DataSheet del equipo ofertado con link de página oficial, en el cual puede ser corroborada la información de acuerdo a su cotización.
- 4.- Vigencia del documento: 60 días a partir de la fecha de sello de validación.