



**5. REQUERIMIENTO**

**NO BREAK BACK-UPS 300W, 600VA**

**-ENTRADA 89-145V, SALIDA 120V**

Diseño: Factor de forma Mini-Tower

Control de energía

Funciones de protección de poder Sobrecarga

Potencia de salida 300 W

Capacidad de potencia de salida (VA) 600 VA

Voltaje de entrada de operación (min) 88 V

Voltaje de entrada de operación (max) 143 V

Voltaje de operación de salida (min) 120 V

Índice de aumento de energía 160 J

Voltaje de operación de salida (max) 120 V

Puertos e Interfaces

Conector NEMA 5-15P

Longitud de cable 1,2 m

Cantidad de salidas AC 4

Tipo de salida AC NEMA 5–15R

Desempeño

Alarma(s) audibles Si

Indicadores LED Si

Aprobaciones reguladoras

Acorde RoHS Si



Batería

Guía de instalación rápida SI

Numero de baterías soportadas 1

Alarma de reemplazo de batería Audible, LED

Tiempo de recarga de la batería 6 h

Tecnología de batería Sealed Lead Acid (VRLA)

Regulación automática de voltaje (AVR) SI

Forma de onda Sine

Tiempo de espera (máx.) 10 ms

Tiempo de espera (mín.) 6 ms

Modos de alarma audibles Low battery alarm, Overload alarm

Clave SSJ.- 200-002-0026-00

Partida.- 51501

Vigencia.- Diciembre 2018.

## **6. GARANTIAS**

Garantía 3 años de garantía como mínimo en equipo 1 año en batería por defectos de fabricación, (partes y mano de obra).



# ***O.P.D. Servicios de Salud Jalisco***

## **Anexo Técnico**

### **7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES**

- 1.- Mencionar marca, modelo, especificaciones y garantía en su cotización, todos los componentes deberán ser homogéneos y venir integrados de fabrica.
- 2.- Podrá ofertar características superiores a las solicitadas, lo cual deberá ser corroborado por el fabricante del dispositivo que se oferte como superior media carta.
- 3.- Deberá presentar Datasheet del equipo ofertado con link de página oficial, en el cual puede ser corroborada la información de acuerdo a su cotización.
- 4.- Vigencia del documento: 60 días a partir de la fecha de sello de validación.



O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Anexo Técnico

8. RESPONSABLES DEL REQUERIMIENTO

Responsable de elaborar el requerimiento	
Nombre: Ricardo Alonso Hernández González	
Puesto: Director de Informática	
E-mail: ricardo.hernandez@jalisco.gob.mx	
Fecha:	14 de Junio del 2018
Tel./ext.	30305000 ext. 35023 - 35431
Firma:	

Responsable de autorizar el requerimiento	
Nombre: Ricardo Alonso Hernández González	
Puesto: Director de Informática	
E-mail: ricardo.hernandez@jalisco.gob.mx	
Fecha:	14 de Junio del 2018
Tel./ext.	30305000 ext. 35023 - 35431
Firma:	