



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
C04/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
"PROTECCIONES PARA EDIFICIOS LT1 Y UD2"

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

En la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 27 de enero de 2017, se reunieron con el propósito de aclarar el contenido de las bases del Concurso C04/2017 Servicio de Instalación de "Protecciones para Edificios LT1 y UD2", sala de la secretaria administrativa del edificio UD1 ubicado, sitio en Carretera Tlajomulco – Santa Fe km, 305 No. 595, Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, C.P. 45640., la Ing. Patricia Cardona Rosales Recursos Materiales y Servicios Generales, Lic. Georgina Mendoza Prudencio, como representantes de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como representantes de las empresas que acudieron a la entrega de bases correspondientes.

Aclaración de las preguntas presentadas o enviadas por correo del formato Anexo 2. Junta Aclaratoria que a continuación se enlistan:

MAFELYM S.A. DE C.V.

PREGUNTAS:

1. Se solicita a la convocante comparta para cada partida un render de cada tipo de protección en la cual se especifiquen con claridad las medidas, los calibres y los diseños requeridos en el Anexo 5.

RESPUESTA UPZMG.

EL INTERESADO DEBERA TOMAR SUS MEDIDAS Y CONSULTAR EL DISEÑO ESTABLECIDO EN AREAS ESPECIFICAS EN LA UNIVERSIDAD

2. Se solicita a la convocante comparta una fotografía de los diseños de las protecciones actuales existentes en el plantel afn es a los que se desea instalar.

RESPUESTA UPZMG.

EL INTERESADO DEBERA PRESENTARSE Y VER LAS INSTALADAS EN LA UNIVERSIDAD, LA VISITA ES CONSIDERADA OBLIGATORIA.

3. Favor de confirmar las cantidades totales de piezas solicitadas por cada suministro (partida) indicando para cada caso las medidas correspondientes. Lo anterior debido a que en alguna de las partidas parecen estar repetidas.

RESPUESTA UPZMG.

EL INTERESADO DEBERA ACUDIR Y CONSTATAR EN LAS AREAS A INSTALAR, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ANEXO 1

La presente hoja forma parte integral del acta de la junta de aclaraciones de fecha 27 de enero 2017, relativa al concurso de Contratación: C04/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE "PROTECCIONES PARA EDIFICIOS LT1 Y UD2"

Carr. Tlajomulco a Santa Fe km 3.5 #595 Col. Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45640

Tel: 30 40 99 00 Ext 912 y 921

www.upzmg.edu.mx

Página 1 de 4

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
C04/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
"PROTECCIONES PARA EDIFICIOS LT1 Y UD2"

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

4. Favor de definir el color en el que deben pintarse cada una de las piezas.
RESPUESTA UPZMG.
NEGRO PARA LT1 Y COLOR BRONCE PARA UD2

FE DE ERRATAS

Referencia al anexo 1 sobre las especificaciones

Dice:

CANTIDAD	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES
1	3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PROTECCIÓN SECCIONADA EN 3 PZAS, DE 6.62 X 1.30 MTS. FABRICADA CON TUBULAR DE 1 X 1 " CAL 14 SOLERA DE 1 X 3/16" Y REDONDO SOLIDO DE 1/2". CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS Y BARRENADOS CON VARILLA DE 3/8 PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. (VENTANA OFICINAS)
1	3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PROTECCIÓN SECCIONADA EN 3 PZAS, DE 6.62 X 1.30 MTS. FABRICADA CON TUBULAR DE 1 X 1 " CAL 14 SOLERA DE 1 X 3/16" Y REDONDO SOLIDO DE 1/2", CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS Y BARRENADOS CON VARILLA DE 3/8 PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. (VENTANAS OFICINAS)
2	5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PROTECCIÓN SECCIONADA EN 6 PZAS, DE 12.69 X 3.00 MTS. FABRICADA CON TUBULAR DE 1 X 1" CAL 14 SOLERA DE 1 X 3/16" Y REDONDO SOLIDO DE 1/2". CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS Y BARRENADOS CON VARILLA DE 3/8 PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. (VENTANAS LABORATORIOS)
2	5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLEGADIZAS DE 1.90 X 2.13 MTS FABRICADA CON TUBULAR DE 1 1/4 X 1/4 CAL 14, RIEL 1500 Y REDONDO DE 1/2 CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS. (LABORATORIOS)
2	5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO DE PROTECCIÓN ARRIBA DE PUERTAS PLEGADIZAS DE 1.90 X 0.87MTS FABRICADA CON TUBULAR DE 1 X 1" CAL 14 SOLERA DE 1 X 3/16" Y REDONDO SOLIDO DE 1/2". CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS Y BARRENADOS CON VARILLA DE 3/8 PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. (PUERTAS LABORATORIOS)

La presente hoja forma parte integral del acta de la junta de aclaraciones de fecha 27 de enero 2017, relativa al concurso de Contratación: C04/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE "PROTECCIONES PARA EDIFICIOS LT1 Y UD2"

Carr. Tlajomulco a Santa Fe km 3.5 #595 Col. Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45640
Tel: 30 40 99 00 Ext 912 y 921
www.upzmg.edu.mx

Página 2 de 4



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
C04/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
"PROTECCIONES PARA EDIFICIOS LT1 Y UD2"

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Debe decir:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PROTECCIÓN SECCIONADA EN 3 PZAS, DE 6.62 X 1.30 MTS. FABRICADA CON TUBULAR DE 1 X 1" CAL 14 SOLERA DE 1 X 3/16" Y REDONDO SOLIDO DE 1/2", CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS Y BARRENADOS CON VARILLA DE 3/8 PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. (VENTANA OFICINAS)
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE PROTECCIÓN SECCIONADA EN 6 PZAS, DE 12.69 X 3.00 MTS. FABRICADA CON TUBULAR DE 1 X 1" CAL 14 SOLERA DE 1 X 3/16" Y REDONDO SOLIDO DE 1/2". CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS Y BARRENADOS CON VARILLA DE 3/8 PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. (VENTANAS LABORATORIOS)
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PLEGADIZAS DE 1.90 X 2.13 MTS FABRICADA CON TUBULAR DE 1 1/4 X 1/4 CAL 14, RIEL 1500 Y REDONDO DE 1/2 CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS. (LABORATORIOS)
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIJO DE PROTECCIÓN ARRIBA DE PUERTAS PLEGADIZAS DE 1.90 X 0.87MTS FABRICADA CON TUBULAR DE 1 X 1" CAL 14 SOLERA DE 1 X 3/16" Y REDONDO SOLIDO DE 1/2". CON UNA SEPARACIÓN DE 12 CMS ENTRE REDONDOS Y BARRENADOS CON VARILLA DE 3/8 PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. (PUERTAS LABORATORIOS)

La presente hoja forma parte integral del acta de la junta de aclaraciones de fecha 27 de enero 2017, relativa al concurso de Contratación: C04/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE "PROTECCIONES PARA EDIFICIOS LT1 Y UD2"

Carr. Tlajomulco a Santa Fe km 3.5 #595 Col. Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45640

Tel: 30 40 99 00 Ext 912 y 921

www.upzmg.edu.mx

Página 3 de 4



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
C04/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE
"PROTECCIONES PARA EDIFICIOS LT1 Y UD2"

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Después de haber contestado a todas las dudas de los participantes, se procedió a recordar a los presentes que la siguiente fase del proceso consiste en la presentación de propuestas técnicas y económicas, y apertura de propuestas técnicas, que se llevara a cabo el día viernes 03 de febrero de 2017 a las 12:00 horas .En esta misma dirección. En función a todo lo anterior se levanta la presente acta de la junta de aclaraciones cuyo contenido se pone a consideración de los presentes, siendo las 13:30 hrs, firmando al margen los que en ella intervinieron para dejar constancia.

Ing. Patricia Cardona Rosales Recursos Materiales y Servicios Generales UPZMG Invitada	
Representante: Alejandro Pérez Aguilar	 ALEJANDRO PEREZ
Representante: Mercedes García Martínez Mafelyn	 Mercedes García
Representante: Salomón Gallardo Taller 12	 Salomón G.B
Lic. Georgina Mendoza Prudencio Jefe de oficina Compras invitada	

La presente hoja forma parte integral del acta de la junta de aclaraciones de fecha 27 de enero 2017, relativa al concurso de Contratación: C04/2017 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE "PROTECCIONES PARA EDIFICIOS LT1 Y UD2"

Carr. Tlajomulco a Santa Fe km 3.5 #595 Col. Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco CP 45640

Tel: 30 40 99 00 Ext 912 y 921

www.upzmg.edu.mx

Página 4 de 4