

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

## JUNTA ACLARATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Guadalajara, Jalisco a 22 de febrero del 2021

Página 1 | 15

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “**GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES**” descritos en las **BASES** que rigen el presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 horas del día 22 de febrero del 2021, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad a lo establecido en el punto 5, de las **BASES** que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes:

**HECHOS:****ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.**

1. Se informa a los interesados en participar en la Licitación Pública Local LCCC-011-2021 que el “CALENDARIO DE ACTIVIDADES (ACTOS)” de las **BASES**, se modifica, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 62, numeral 1 de la LEY, quedando como a continuación se señala:

<b>ACTO</b>	<b>DÍA</b>	<b>HORA</b>	<b>LUGAR</b>
Registro para la Presentación de Propuestas.	2 de marzo del 2021	De las 15:30 horas a las 15:59 horas	En el “ <b>DOMICILIO</b> ”.
Presentación y Apertura de propuestas.	2 de marzo del 2021	A partir de las 16:00 horas	En el “ <b>DOMICILIO</b> ”.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

<p><b>“FALLO” O “RESOLUCIÓN”</b> de la convocatoria.</p>	<p>Dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de propuestas, de conformidad al art. 69 y 65, fracción III de la Ley.</p>		<p><a href="https://info.jalisco.gob.mx">https://info.jalisco.gob.mx</a> y/o correo electrónico y/o en el <b>“DOMICILIO”</b></p>
--	---	--	--

2. La **CONVOCANTE** aclara que para el numeral **9. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas.**, el sobre que integra la propuesta técnica y económica deberá contener la documentación impresa en papel membretado de la empresa y firmando cada anexo por el representante legal (obligatorio), para lo cual los **PARTICIPANTES** deberán considerar lo siguiente:

- a. **Anexo 2** (Propuesta Técnica).
  - b. **Anexo 3** (Propuesta económica)
  - c. **Anexo 4** (Carta de Proposición).
    - 1. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.
  - d. **Anexo 5** (Acreditación) o documentos que lo acredite.
    - 1. Presentar copia vigente del RUPC (en caso de contar con él).
    - 2. Tratándose de personas morales, deberá presentar, además:
      - A. Original o copia certificada para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
      - B. Original o copia certificada para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.
- Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.

- C. Original o copia certificada para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante.
- D. Constancia de Situación Fiscal
- E. Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES** a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE**.

3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:

- A. Original de acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente.
- B. Constancia de Situación Fiscal
- C. Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, a nombre del **PARTICIPANTE**.

- e. **Anexo 6** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).
- f. **Anexo 7** (Estratificación) Obligatorio solo para **PARTICIPANTES** MIPYME.
- g. **Anexo 8** Copia legible del documento de cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia no mayor de 30 días contados a partir de la entrega de la propuesta, en el que se emita el sentido positivo emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2021.
- h. **Anexo 9** Copia legible de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.
- i. **Anexo 10** El **PARTICIPANTE** deberá presentar original o copia certificada de su Identificación Oficial Vigente, dentro del sobre que contenga las propuesta técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible.
- j. **Anexo 12**. Escrito con formato libre a través del cual el proveedor se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el punto 22 de conformidad con lo establecido en el **Anexo 11**.

3. Para el Anexo 1 **CARTA DE REQUERIMIENTOS TECNICOS**, la **CONVOCANTE** aclara que los **PARTICIPANTES** deberán considerar las siguientes especificaciones:

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
1	Planta de emergencia de 500 kW	1	Pieza		
<b>Descripción Técnica:</b>	1. Sistema de emergencia que genera electricidad mediante un motor de combustión interna 2. Iniciar su funcionamiento en forma automática en casos de presentarse fallas eléctricas o problemas durante la operación. 3. Generador eléctrico de Diesel 4. Capacidad de 500 kW / 60 Hz 5. Motor 5.1 Tipo de aspiración modo turbo 5.2 8 cilindros 5.3 1800 velocidad (RPM) 5.5 Potencia máxima auxiliar a velocidad nominal (kW) de 556 5.5 Tipo de inyección directa 5.6 Tipo de regulación electrónica 6. Capacidad del depósito de 500 L 7. Sistema de admisión de aire 8. Sistema de refrigeración 9. Gabinete contra ruido 10. Cubierta y chasis de acero resistente a la corrosión y pintada con pintura epoxi de alta resistencia 11. Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas conforme a las normas <b>ISO9001:2015</b>				
<b>Instalación de la unidad solicitada:</b>	Cant	Descripción		Nivel de atención	
		Alimentación 12 o 24 VCD	<b>Primer</b>	<b>Segundo</b>	<b>Tercer</b>
<b>Documentos para entregar y requisitos de evaluación técnica</b>	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos	1	año		
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la realización de pruebas de funcionamiento cada 6 meses durante un año				

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

(motor combustión, motor eléctrico, transmisión, sistema eléctrico, indicadores, sistema hidráulico, sistema de aire, equipo, carrocería, filtros niveles tapones, etc.).
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice el adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 8 años.
Carta compromiso original del distribuidor y /o fabricante donde garantice que <b>proporcionará</b> a su personal el equipo de protección personal adecuado para las actividades y de acuerdo con los riesgos identificados en la entrega del equipo o en el trabajo a realizar, en buen estado físico el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la <b>NOM-017-STP</b> .
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o,
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad donde se garantice que los equipos cumplen con los estándares NEMA, MG1, IEEE y ANSI

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	Planta de emergencia de 250 kVa	1	Pieza
<b>Descripción Técnica:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistema de emergencia que genera electricidad mediante un motor de combustión interna</li> <li>2. Iniciar su funcionamiento en forma automática en casos de presentarse fallas eléctricas o problemas durante la operación.</li> <li>3. Generador eléctrico de Diesel</li> <li>4. Capacidad de 250 kVA /60 Hz</li> <li>5. Motor               <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1 Tipo de aspiración modo turbo</li> <li>5.2 6 cilindros</li> <li>5.3 1800 velocidad (RPM)</li> <li>5.4 Potencia bruta del motor (kW) de 237 (317)</li> <li>5.5 Tipo de inyección directa</li> <li>5.6 Tipo de regulación electrónica</li> </ol> </li> </ol>		

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

	6. Capacidad del depósito de 434 L 7. Sistema de aire de inducción 8. Sistema de enfriamiento 9. Gabinete contra ruido 10. Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas conforme a las normas ISO9001:2015.			
<b>Instalación de la unidad solicitada:</b>	<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>Nivel de atención</b>	
		Alimentación 12 o 24 VCD	<b>Primer</b>	<b>Segundo</b>
<b>Documentos para entregar y requisitos de evaluación técnica</b>	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos		1	año
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la realización de pruebas de funcionamiento cada 6 meses durante un año <b>(motor combustión, motor eléctrico, transmisión, sistema eléctrico, indicadores, sistema hidráulico, sistema de aire, equipo, carrocería, filtros niveles taponés, etc).</b>			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice el adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 8 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y /o fabricante donde garantice que <b>proporcionará</b> a su personal el equipo de protección personal adecuado para las actividades y de acuerdo con los riesgos identificados en la entrega del equipo o en el trabajo a realizar, en buen estado físico el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-017-STP			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
	Carta bajo protesta de decir verdad donde se garantice que los equipos cumplen con los estándares NEMA, MG1, IEEE y ANSI.			

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
3	Tablero de transferencia de 600 AMP	1	Pieza
<b>Descripción Técnica:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voltaje máximo de 240V / 60 Hz</li> <li>2. Rango de cambio de amperaje de 600 AMP.</li> <li>3. Valor de 200,000 AMP en valor eficaz (RMS) cuando se usa con fusibles limitadores de corriente.</li> <li>4. Valor de 65,000 AMP en valor eficaz (RMS) cuando se usa con rompedores de circuitos específicos.</li> <li>5. Suministrado con terminación neutra sólida</li> <li>6. Panel de control y pantalla empotrado de fácil lectura proporcionando indicadores LED para la posición del interruptor y la disponibilidad de fuente.</li> <li>7. Interruptores de derivación de prueba y retardo de tiempo como características estándar.</li> <li>8. Ejercitador de motor estándar para pruebas automáticas semanales del grupo electrógeno de motor con o sin carga.</li> <li>9. Función de retardo de tiempo ajustable que evite que el interruptor se active debido a cortes momentáneos de energía de la red pública y caídas del generador.</li> <li>10. Detección de voltaje de diferencial cerrado, trifásico ajustable en fuente normal.</li> <li>11. Voltaje de arranque normal ajustable al 95% del nominal; deserción ajustable del 70% al 90% del valor nominal.</li> <li>12. Detección de frecuencia en la fuente de emergencia, recuperación al 95% y deserción al 85% del nominal.</li> <li>13. Retardo de tiempo ajustable para anular las interrupciones momentáneas de la fuente normal para retrasar todas las señales del interruptor de transferencia y de arranque del motor.</li> <li>14. Retardo de tiempo de transferencia a emergencia: ajustable de 0 a 5 minutos para una sincronización controlada de la transferencia de carga a emergencia.</li> <li>15. Retransferencia al retardo de tiempo normal, ajustable a 30 minutos.</li> <li>16. Interruptor de prueba remoto.</li> <li>17. Contacto remoto para pruebas o para aplicaciones de afeitado de picos. El circuito se omitirá automáticamente si falla la fuente de emergencia.</li> </ol>		
<b>Instalación de la</b>	Cant	Descripción	Nivel de atención

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

unidad solicitada:		Primer	Segundo	Tercer
<b>Documentos para entregar y requisitos de evaluación técnica</b>	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario en español para indicar las referencias técnicas solicitadas			
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos		1	año
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la realización de pruebas de funcionamiento cada 6 meses durante un año <b>(motor combustión, motor eléctrico, transmisión, sistema eléctrico, indicadores, sistema hidráulico, sistema de aire, equipo, carrocería, filtros niveles tapones, etc).</b>			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice el adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 8 años.			
	Carta compromiso original del distribuidor y /o fabricante donde garantice que <b>proporcionará</b> a su personal el equipo de protección personal (adecuado para las actividades y de acuerdo con los riesgos identificados en la entrega del equipo o en el trabajo a realizar, en buen estado físico el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-017-STP			
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.			
	Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.			
	Carta bajo protesta de decir verdad donde se garantice que los equipos cumplen con los estándares NEMA, MG1, IEEE y ANSI			

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
4	Tablero de transferencia de 1200 AMP	1	Pieza

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

<b>Descripción Técnica:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voltaje máximo de 600V / 60 Hz</li> <li>2. Rango de cambio de amperaje de 1200 AMP.</li> <li>3. Valor de 200,000 AMP en valor eficaz (RMS) cuando se usa con fusibles limitadores de corriente.</li> <li>4. Valor de 65,000 AMP en valor eficaz (RMS) cuando se usa con rompedores de circuitos específicos.</li> <li>5. Suministrado con terminación neutra sólida</li> <li>6. Panel de control y pantalla empotrado de fácil lectura proporcionando indicadores LED para la posición del interruptor y la disponibilidad de fuente.</li> <li>7. Interruptores de derivación de prueba y retardo de tiempo como características estándar.</li> <li>8. Ejercitador de motor estándar para pruebas automáticas semanales del grupo electrógeno de motor con o sin carga.</li> <li>9. Función de retardo de tiempo ajustable que evite que el interruptor se active debido a cortes momentáneos de energía de la red pública y caídas del generador.</li> <li>10. Detección de voltaje de diferencial cerrado, trifásico ajustable en fuente normal.</li> <li>11. Voltaje de arranque normal ajustable al 95% del nominal; deserción ajustable del 70% al 90% del valor nominal.</li> <li>12. Detección de frecuencia en la fuente de emergencia, recuperación al 95% y deserción al 85% del nominal.</li> <li>13. Retardo de tiempo ajustable para anular las interrupciones momentáneas de la fuente normal para retrasar todas las señales del interruptor de transferencia y de arranque del motor.</li> <li>14. Retardo de tiempo de transferencia a emergencia: ajustable de 0 a 5 minutos para una sincronización controlada de la transferencia de carga a emergencia.</li> <li>15. Retransferencia al retardo de tiempo normal, ajustable a 30 minutos.</li> <li>16. Interruptor de prueba remoto.</li> <li>17. Contacto remoto para pruebas o para aplicaciones de afeitado de picos. El circuito se omitirá automáticamente si falla la fuente de emergencia.</li> </ol>				
	<b>Instalación de la unidad solicitada:</b>	Cant	Descripción	Nivel de atención	
			<b>Primer</b>	<b>Segundo</b>	<b>Tercer</b>
<b>Documentos para entregar y requisitos de evaluación técnica</b>	Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas				
	Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante por lo menos	1	año		
	Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la realización de pruebas de funcionamiento cada 6 meses durante un año ( <b>motor combustión, motor eléctrico, transmisión, sistema eléctrico, indicadores, sistema hidráulico, sistema de aire, equipo, carrocería, filtros</b> )				

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

niveles taponés, etc.).
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice el adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones correspondientes.
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 8 años.
Carta compromiso original del distribuidor y /o fabricante donde garantice que <b>proporcionará</b> a su personal el equipo de protección personal (adecuado para las actividades y de acuerdo con los riesgos identificados en la entrega del equipo o en el trabajo a realizar, en buen estado físico el cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-017-STP
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo.
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente.
Carta bajo protesta de decir verdad donde se garantice que los equipos cumplen con los estándares NEMA, MG1, IEEE y ANSI

4. Para el **Anexo 2 PROPUESTA TECNICA** la **CONVOCANTE** aclara que los **PARTICIPANTES** deben considerar las especificaciones y el formato siguiente:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENTREGABLES Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS
1	Planta de emergencia de 500 kW	Pieza	1	
2	Planta de emergencia de 250 kVa	Pieza	1	
3	Tablero de transferencia de 600 AMP	Pieza	1	

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

4	Tablero de transferencia de 1200 AMP	Pieza	1	
---	--------------------------------------	-------	---	--

**NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del Anexo1 (Carta de requerimientos técnicos) cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.**

En caso de ser adjudicado proporcionaré servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.

Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo.

5. Para el **Anexo 3 PROPUESTA ECONOMICA** la **CONVOCANTE** aclara que los **PARTICIPANTES** deben considerar las especificaciones y el formato siguiente:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Planta de emergencia de 500 kW	1	Pieza		
2	Planta de emergencia de 250 kVa	1	Pieza		

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

3	Tablero de transferencia de 600 AMP	1	Pieza		
4	Tablero de transferencia de 1200 AMP	1	Pieza		
				<b>SUBTOTAL</b>	
				<b>I.V.A.</b>	
				<b>TOTAL</b>	

**CANTIDAD CON LETRA:**

**TIEMPO DE ENTREGA:** (De no señalar fecha específica, el Licitante deberá señalar si el número de días son hábiles o naturales, tomando en cuenta que estos se contarán a partir de la suscripción del contrato en caso de resultar adjudicado)

**CONDICIONES DE PAGO:**

(De solicitar anticipo establecer el porcentaje)

(De solicitar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera satisfacción del organismo).

Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios fijos hasta la total prestación de los servicios o entrega de los bienes y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados. Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta serán los mismos en caso de que la Dirección de Recursos Materiales y/o el “COMITÉ” según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este “PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Participante  
o Representante Legal del mismo.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

**PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.**

**Primero.** - La **CONVOCANTE** informa que no se recibieron preguntas al correo electrónico [Adrycel.flores@jalisco.gob.mx](mailto:Adrycel.flores@jalisco.gob.mx) dentro de la fecha y horario establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES**.

**Segundo.** – Se advierte que se registraron tres **PARTICIPANTES** dentro de la fecha y horario establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** para la junta de aclaraciones, y se procede a dar un periodo de 15 minutos para que los asistentes puedan revisar las **ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE**.

**Tercero.** – Se procede a dar por terminada la presente acta el mismo día que inició siendo las 12:35 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

---

**Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya**

Coordinador de Adquisiciones del Organismo  
Público Descentralizado Servicios de Salud  
Jalisco

---

**L. C. P. Gildardo Flores Fregoso**

Director de Recursos Materiales del Organismo  
Público Descentralizado Servicios de Salud  
Jalisco

---

**Lic. Abril Alejandra Ballina Aguiar**

Representante del Órgano Interno de Control  
en el Organismo Público Descentralizado  
Servicios de Salud Jalisco

---

**Ing. Gerardo Martínez Canchola**

Director de Desarrollo Académico del Organismo  
Público Descentralizado Servicios de Salud  
Jalisco

---

**Lic. Adrycel del Rocio Flores Santibañez**

Servidor Público Designado por el Titular de la  
Unidad Centralizada de Compras del Organismo  
Público Descentralizado Servicios de Salud  
Jalisco

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (33) 3030-5000



**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-011-2021 “ADQUISICION DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

No.	Participante	Representante	Firma
1	IMOTUR, S.A. DE C.V.	Manuel Bravo Letrado	
2	CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Edgar Eduardo López García	
3	SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S. A. DE C.V.	Adrián Moya Camarillo	

-----FIN DEL ACTA-----

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>