

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

## ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

### JUNTA DE ACLARACIONES

### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-053-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

"PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS PARA EL HOSPITAL  
COMUNITARIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO DEL O.P.D. SERVICIO DE SALUD  
JALISCO"

Guadalajara, Jalisco a 21 de septiembre de 2023.

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descrito en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **12:00 horas** del día **21 de septiembre de 2023**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, C.P. 44100, se reunieron los servidores públicos y demás personas, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación identificada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante **LA LEY**, y 65 de su Reglamento, así como lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la presente **LICITACIÓN**.

Este acto fue presidido por el Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya, Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de **LA LEY**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la **CONVOCATORIA** de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN**, de forma presencial o electrónica a través de correo electrónico, y cuyas preguntas se hayan recibido en la fecha y hora establecida en la **CONVOCATORIA**.

El presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente, el representante del área contratante y el representante del OIC cuyos nombres se menciona al final de esta acta.

#### HECHOS:

**PRIMERO.** La Unidad Centralizada de Compras, informa a los asistentes, las preguntas y el manifiesto de interés en participar que fueron enviados en tiempo y forma de parte de los interesados, y procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos del siguiente **PARTICIPANTE**:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	DMN DISTRIBUIDORA MÉDICA NINNUS, S.A.P.I. DE C.V.	9
	<b>Total</b>	<b>9</b>

A continuación, se da respuesta a los cuestionamientos presentados por los **PARTICIPANTES**:

DMN DISTRIBUIDORA MÉDICA NINNUS, S.A.P.I. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CONV. ANEXO 1, FICHA TÉCNICA PARTIDA 1	<p>DICE: EN LA CONVOCATORIA INDICAN QUE EL LUGAR DE ENTREGA ES EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: - PROLONGACIÓN VICTORIA NO. 125, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, JAL.</p> <p>EN EL ANEXO 1 FICHA TÉCNICA PARTIDA 1, INDICAN QUE EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES DE LA PARTIDA 1 ES EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: - ALTOS HORNOS 1385, COL. ALAMO INDUSTRIAL, 44490 CD. GUADALAJARA JALISCO.</p> <p>¿FAVOR DE CINFORMAR, CUAL ES LA</p>	<p>Los equipos relacionados en las partidas 1, 9 y 10 se deberá entregar en la Bodega de inventarios, sita en Altos Hornos No. 1385, Colonia Álamo Industrial, Guadalajara, Jalisco; la instalación y puesta en punto la deberá realizar el PROVEEDOR con personal especializado en el domicilio del Hospital Comunitario de Huejuquilla El Alto, ubicado en Prolongación Victoria No. 125, CP 46000 Huejuquilla El Alto, Jal.</p>











<b>DMN DISTRIBUIDORA MÉDICA NINNUS, S.A.P.I. DE C.V.</b>			
<b>CONSECUTIVO</b>	<b>PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA</b>	<b>PREGUNTA</b>	<b>RESPUESTA</b>
		SERVICIOS SON PERSONAL DEL FABRICANTE QUIENE REALIZAN DICHAS ACTIVIDADES, POR LO QUE SOLICITAMOS NOS PERMITAN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL DEL FABRICANTE QUIENES ESTARAN ENCARGADOS DE REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	control).
5	PARTIDA 1	¿FAVOR DE INDICARNOS, CUANTAS SESIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBEMOS PROGRAMAR PARA EL UPS DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE 36 MESES?	3 sesiones de mantenimiento.
6	CATALOGO DE CONCEPTOS NO. 3	EL INTERRUPTOR DE 400M AMPERES SOLICITADO EN EL ORDINAL 3 DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL ANEXO 1 ES MUY GRANDE PARA LO REQUERIDO, DADA LA CAPACIDAD DEL UPS SOLICITADO (60KVA) SE PERMITE SUMINISTRAR EL REQUERIDO BASÁNDOSE EN LA CAPACIDAD DEL NUEVO EQUIPO?	Los <b>LICITANTES</b> deberán cotizar de conformidad con lo solicitado en el <b>Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos, "catalogo de conceptos No.3) lo siguiente</b>  "Servicio de instalación de interruptor termomagnético de 400 amperes en el tablero principal, incluye: materiales de consumo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. P.U.O.T."
7	CATALOGO DE CONCEPTOS NO. 4	SE PERMITE SUMINISTRAR LOS 95 ML DE LÍNEA DE SUMINISTRO DAÑADA, BASÁNDOSE EN LO REQUERIDO SEGÚN LA NUEVA CAPACIDAD DEL UPS (60KVA)?	Los <b>LICITANTES</b> deberán considerar los calibres adecuados de acuerdo con la ficha técnica del UPS.
8	PARTIDAS 1 A LA 10	LA PROPUESTA DEBE INCLUIR MANIOBRAS Y ARRASTRE? O LA RECEPCIÓN SE HACE A PIE DE CAMIÓN	El <b>PROVEEDOR ADJUDICADO</b> deberá considerar maniobras y arrastre toda vez que debe realizar la instalación de los equipos solicitados con personal capacitado.
9	PARTIDAS 1 A LA 10	EN CASO DE INCLUIR MANIOBRAS PUEDEN PROPORCIONAR DE MANERA DETALLADA LAS MANIOBRAS REQUERIDAS? ANCHO, Y ALTO DE LOS PASILLOS, PUERTAS DE ACCESO, BANQUETAS, ESCALERAS/ ESCALONES ETC , (INCLUIR SI HAY ELEVADOR DE CARGA Y DESCARGA, SI SE PUEDE UTILIZAR PATIN, ETC)	La instalación se realizará en la planta baja del Hospital, éste cuenta con rampa, más no elevador de carga, el <b>PROVEEDOR</b> podrá utilizar patín, la medida de los pasillos son 2.5m de ancho por 4m de alto y la puerta de acceso 3m de ancho por 3m de alto aproximadamente.



Siendo las **12:25 horas** se da por terminado el acto el mismo día que dio inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.



DMN DISTRIBUIDORA MÉDICA NINNUS, S.A.P.I. DE C.V.			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
		DIRECCIÓN CORRECTA PARA HACER LA ENTREGA DEL BIEN CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 1?	
2	NUMERAL 4.B DE LA CONVOCATORIA	<p>DICE: CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, DE LA QUE SE DESPRENDA QUE EL PARTICIPANTE CUENTA CON DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO DE JALISCO.</p> <p>PREGUNTA: PARA EL CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA ENTRE FABRICANTE Y DISTRIBUIDORES, SE PERMITIRA LA "PARTICIPACION CONJUNTA", SI ALGUNO DE LOS DISTRIBUIDORES TIENE DOMICILIO EN EL ESTADO DE JALISCO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>Al tratarse de una <b>LICITACIÓN</b> de carácter <b>LOCAL</b>, en caso de que dos o más personas decidan presentar una proposición conjunta, las personas que integran la propuesta conjunta deberán tener domicilio fiscal en el Estado de Jalisco, lo que deberán acreditar con la constancia de situación fiscal en donde se verificará previo al registro para el acto de presentación y apertura de propuestas que el domicilio fiscal se encuentre en el Estado.</p> <p>Los licitantes que presenten propuesta conjunta deberán cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 64 numeral 2 de la <b>LEY</b> y 79 del <b>REGLAMENTO</b>, el incumplimiento de estos requisitos afecta la solvencia de la propuesta presentada.</p>
3	PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2	<p>DICE: ÚLTIMOS 4 CONTRATOS DE SERVICIO QUE TENGA VIGENTES O HAYA TENIDO PREVIAMENTE, CELEBRADOS CON ORGANISMOS PRIVADOS O PÚBLICOS, DEBIENDO CONCORDAR CON EL GIRO ELÉCTRICO.</p> <p>PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR ORDENES DE SERVICIO, FACTURAS Y/O CONTRATOS PARA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD Y EL GIRO EN EL ÁREA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>No se acepta su propuesta, el participante deberá presentar copia simple de 4 contratos debidamente formalizados por todos los que intervienen en él, en cada contrato los <b>LICITANTES</b> deberán indicar datos de contacto (Nombre de contacto, teléfono y correo electrónico) del organismo con el que celebró el contrato.</p> <p>Se verificará que el objeto del contrato sea de giro eléctrico, la no observancia de este requisito afecta la solvencia de la propuesta.</p>
4	PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 2	<p>Dice: EVIDENCIA DOCUMENTAL, DE QUE CUENTA CON INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO EN EL QUE CUNADO MENOS 4 DE ELLOS CUENTEN CON CERTIFICACIÓN DC3 (CONDICIONES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, SUPERVISOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y TABLEROS DE CONTROL).</p> <p>PREGUNTA: POR POLÍTICAS DE NUESTRO FABRICANTE EL PERSONAL CALIFICADO PARA LA INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA Y</p>	<p>Para el presente procedimiento de adquisición, no se permite la subcontratación ni la transferencia de obligaciones, salvo las de cobro; por lo que el participante deberá presentar evidencia documental del equipo de trabajo, en el que cuando menos 4 de sus integrantes cuente con certificación DC3 (condiciones de seguridad eléctrica, supervisor de mantenimiento industrial, supervisor de seguridad eléctrica y tableros de</p>

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
Lic. Eduardo Doroteo Aguilar Regalado	Representante del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
C. Julio César Jiménez Zermeño	Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras		
Ing. Raúl Sánchez Bobadilla	Representante de la Coordinación de Servicios Generales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco Área Requirente		

**PARTICIPANTES:**

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	ANTEFIRMA
DMN DISTRIBUIDORA MÉDICA NINNUS, S.A.P.I. DE C.V.	Claudia Berenice Millán Silva		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>

