

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LSCC-025-2023 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ SEGUNDA VUELTA

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”

Guadalajara, Jalisco a 13 de noviembre de 2023.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECSSJ-LSCC-025-2023 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
SEGUNDA VUELTA
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descrito en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00 horas** del día **13 de noviembre de 2023**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro, C.P. 44100, se reunieron los servidores públicos y demás personas, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la licitación identificada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante **LA LEY**, y 65 de su Reglamento, así como lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la presente **LICITACIÓN**.

Este acto fue presidido por el Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya, Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de **LA LEY**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la **CONVOCATORIA** de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta **LICITACIÓN**, de forma presencial o electrónica a través de correo electrónico, y cuyas preguntas se hayan recibido en la fecha y hora establecida en la **CONVOCATORIA**.

El presidente del acto fue asistido por el representante del área requirente, el representante del área contratante y el representante del OIC cuyos nombres se menciona al final de esta acta.

HECHOS:

1.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Primero. La Unidad Centralizada de Compras, informa a los asistentes, las preguntas y el manifiesto de interés en participar que fue enviado en tiempo y forma de parte de los interesados, y procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos del siguiente **PARTICIPANTE**:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	ROBERTO RIOS VASQUEZ	3
	Total	3

A continuación, se da respuesta a los cuestionamientos presentados por el **PARTICIPANTE**:

ROBERTO RIOS VASQUEZ			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. APARTADO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS RENGLÓN 1.2	¿Cuántos equipos requieren instalación eléctrica nueva?	Los servicios de instalación y desmontaje se contratarán mediante la modalidad de Contrato Abierto, la cantidad de equipos a instalar, así como los lugares de instalación serán proporcionados al PROVEEDOR ADJUDICADO posterior al FALLO , para el renglón en cuestión los LICITANTES deberán considerar instalación eléctrica nueva.
2	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. APARTADO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS RENGLÓN 1.2	¿Qué distancia existe entre en el centro de carga principal y el condensador?	Cada equipo deberá tener su alimentación eléctrica independiente (centro de carga), con un desarrollo promedio de 6 metros de longitud.

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LSCC-025-2023 SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
SEGUNDA VUELTA
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL O.P.D.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

ROBERTO RIOS VASQUEZ			
CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
3	ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. APARTADO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS RENGLÓN 1.2	¿La instalación eléctrica se requiere con cable de uso rudo, el cual es seguro para intemperies, ya que cumple con las normas oficiales mexicanas?	Si, la instalación se deberá realizar con cable de uso rudo, el cual debe ir debidamente canalizado.

Se advierte que no se registraron **PARTICIPANTES** para este Acto de Junta de Aclaraciones.

Siendo las **10:15 horas** se da por terminado el acto el mismo día que dio inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya	Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
C. Estefanía Montserrat Alcántara García	Representante del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco		
C. Julio César Jiménez Zermeño	Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras		
Ing. Francisco Martínez Pacheco	Representante de la Coordinación de Servicios Generales (Área Requirente)		

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: <http://ssj.jalisco>